



SIMBOLOGIA	
	CONDUTOR HORIZONTAL OU DE DESCIDA.
	CONDUTOR HORIZONTAL, ENTERRADO.
	CABO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL, ENTERRADO.
	TUBO QUE SOBE.
	TUBO QUE DESCE.
	TUBO QUE PASSA.
	TERMINAL CAPTOR (VER DETALHE 1 OU 2).
	HASTE DE ATERRAMENTO (VER DETALHE 3).
	MALHA DE TERRA.

NOTAS:

- TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DEVERÃO SER INTERLIGADAS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.
- EM LOCAIS DE FÁCIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR TUBO DE PVC 1".
- DEVERÁ SER UTILIZADA CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa COM CONECTORES DE MEDIÇÃO PARA CADA DESCIDA, ONDE SERÁ REALIZADA A FUTURA DESCONEXÃO ENTRE A DESCIDA E O ATERRAMENTO VISTORIA.
- TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER INTERLIGADAS A ESTE NO PONTO DE CRUZAMENTO.
- TODAS AS CONEXÕES DO ATERRAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.
- O SISTEMA DEVERÁ CONTAR COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, A FIM DE QUE SEJAM VERIFICADAS EVENTUAIS IRREGULARIDADES, MANTENDO A EFICIÊNCIA DO SISTEMA.
- O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS NÃO FOI PROJETADO PARA A PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SENDO NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA).

Archi 5  
arquitetos associados

Q1	REVISÃO	EM ADEQUAMENTO À ANÁLISE DE PROJETO DENR Nº 119/14	25/11/14	ABILIO NETO	APPROVADO
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL	APPROVADO	

Archi 5  
arquitetos associados

Rua Silvio Romero, 36 - Sta. Teresa, Rio de Janeiro - RJ, tel: (21) 2242-5966 e-mail: archi5@terra.com.br

PROJETO: CINEMA DA CIDADE

ancine  
Agência Nacional  
do Cinema

CIDADES DE SAQUAREMA, SÃO PEDRO D'ALDEIA, CORDEIRO E RIO BONITO

EXECUTIVO  
DESCRIÇÃO  
INSTALAÇÕES

MODELO 1:  
TERREO-SPDA  
SPDA-01

ESCALA: 1/50  
DATA: NOV/2014  
COORDENADOR: Octávio Reis  
DESENVOLVIMENTO: Eng. Abílio Neto  
REVISÃO: Eng. Abílio Neto  
PROJETO: 25.01.2014-R-01-01